

# 2.015

## ANEJO N°1: PARÁMETROS GENERALES



AYUNTAMIENTO DE LORQUI

Ingeniero T. Industrial

José Martín Escolar Pastor.

---

**1. PARÁMETROS GENERALES DEL EDIFICIO..... 2**

---

## 1. PARÁMETROS GENERALES DEL EDIFICIO

---

Término municipal: Lorquí  
Latitud (grados): 38.09 grados  
Altitud sobre el nivel del mar: 89 m  
Percentil para verano: 5.0 %  
Temperatura seca verano: 29.11 °C  
Temperatura húmeda verano: 21.60 °C  
Oscilación media diaria: 9.8 °C  
Oscilación media anual: 29 °C  
Percentil para invierno: 97.5 %  
Temperatura seca en invierno: 4.60 °C  
Humedad relativa en invierno: 90 %  
Velocidad del viento: 5.9 m/s  
Temperatura del terreno: 7.80 °C  
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %  
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %  
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %  
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %  
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %  
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %  
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %  
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %