



COLUMNA	A	B	C	Ø	E	F
3,3,5,4m	800	800	1200	16	600	215
8,9,10m	1000	1000	1200	20	1000	285
12m	1000	1000	1300	20	1000	285

Ingeniero Téc Industrial

J.MARTIN ESCOLAR PASTOR

FECHA

ABRIL 2015

PROYECTO

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DE BAJA TENSION
400/230V EN CUARTEL POLICIA LOCAL

PLANO DE
DETALLE DE BASAMENTO DE
COLUMNA DE ALUMBRADO EXTERIOR

DIBUJADO POR

P. E. M. G.

EMPLAZAMIENTO

C/ LA ACEQUIA S/N
LORQUI (MURCIA)

PLANO N°

16

ESCALA

S/E

EXCMO. AYUNTAMIENTO LORQUI

